



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020202/FNOC/COL/2025/1913

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 13, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Apr-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : BAL NIKETAN SANGH

आवेदक का पता / Applicant Address : BAL NIKETAN SANGH 62, PAGNIS PAGA, INDORE INDORE 452007

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 3797 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : BAL NIKETAN SANGH 62, PAGNIS PAGA, INDORE INDORE NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100020202 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति

BAL NIKETAN SANGH
62, PAGNIS PAGA,
INDORE

विषय -आवेदित BAL NIKETAN SANGH 62, PAGNIS PAGA, INDORE (M.P.) PLOT AREA - 3797.79 SQM 09 MTR TOTAL AREA - 3624.25 SQ.MTR (GROUND + 2 FLOORS) EDUCATIONAL BUILDING की फायर सुरक्षा के संबंध में प्रस्तुत FIRE PLAN APPROVAL बाबद ।



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020202/FNOC/COL/2025/1913

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 13, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Apr-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : BAL NIKETAN SANGH

विषयान्तर्गत -आवेदित स्थल के BAL NIKETAN SANGH 62, PAGNIS PAGA, INDORE (M.P.) PLOT AREA - 3797.79 SQM 09 MTR TOTAL AREA - 3624.25 SQ.MTR (GROUND + 2 FLOORS) EDUCATIONAL BUILDING की फायर सुरक्षा के संबंध में फायर प्लान एनबीसी पार्ट-4 प्रावधान तथा भवन में अग्निसुरक्षा हेतु फिक्स एवं फस्ट एड आवश्यक फायर फायटिंग प्रावधान अनुसार सक्षम फायर कंसल्टेन्ट/फायर इंजीनियर के द्वारा (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत फायर प्लान एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को फायर ऑफिसर नगर निगम, इन्दौर के द्वारा चेक किया गया तथा प्रावधानानुसार होने की अनुशंसा की है।

(01) प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक/संबंधित को निम्नलिखित एनबीसी भाग-04 में प्रावधानित निम्नप में से आवश्यक प्रावधानों एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा, :-

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down Comer
- 4- Hose Reel
- 5- Automatic Sprinkler System
- 6- Yard Hydrant
- 7- U.G.Tank with Draw off Connection
- 8- Terrace Tanks
- 9- Fire Pump
- 10- Terrace Pump
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances
- 12- Pressurization System
- 13- Auto Detection System
- 14- Manual Operated Electrical Fire Alarm System
- 15- P.A. System
- 16- Emergency Light
- 17- Auto D.G. Set
- 18- Exn Sign.
- 19- Means of Escape
- 20- Compartmentation



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020202/FNOC/COL/2025/1913
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 13, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Apr-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : BAL NIKETAN SANGH

- 21- MCB/ELCB
- 22- Fireman Switch in Lift
- 23- Hose Boxes with Delivery Hose and Branch
- 24- Refuge Area

(02) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नैशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल-7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फिक्स एंड फस्ट एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नैशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के अनुसार व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(03) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। नगर पालिक निगम, इन्टीटर के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में निर्धारित निर्माण अवधि या पूर्व से निर्मित भवनों हेतु एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एन.बी. भाग-4 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(04) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस.खुला रहना अनिवार्य होगा। शासन के द्वारा फायर सेफ्टी प्लान के संबंध में जारी नियमों का पालन किया जाना होगा।

(05) यह माल स्थल की सुरक्षा के संबंध में फायर प्लान अनुमोदन है। यह वैधानिक अधिकार एवं मालिका हक आदि हेतु बैधता प्रमाणित नहीं करता है।

(06) यह माल फायर प्लान अनुमोदन है अभिसुरक्षा से संबंधित है यह भू उपयोग या भवन-अनुज्ञा को मान्यता प्रदाय नहीं करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है।

(07) शासन के परिपत्र 16.12.22 के अनुसार आवेदन दिनेक 15.02.23 के बाद प्रस्तुत करने पर 500 एवं 1000 रुपये प्रतिदिन के आधार विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया है इस संबंध में मोप0 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 2376/895002/2022 /18-3 भोपाल दिनांक 21.08.2024 के द्वारा राज्य शासन के द्वारा दण्ड अधिरोपण की गणना की दिनेक 31.12.2024 तक शिथिल किया गया है। आवेदन दिनांक के आधार कुल 71 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया लेखी राशि ₹0 500 प्रतिदिन के आधार पर कुल राशि ₹0 35,500/- आवेदक को देय करने हेतु पत्र क्रमांक फायर /2025/552/date 26-03-25 के द्वारा सूचित किया गया। आवेदक के द्वारा ऑनलाईन एनएफटी/UT/ RRN/- hdfcn5202504045734604 date 04-04-25 द्वारा राशि ₹0 35,500/- to A/c 6711563186 MUNICIPAL CORPORATION INDORE में जमा की गई।



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020202/FNOC/COL/2025/1913

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 13, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-Apr-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : BAL NIKETAN SANGH

(08) आवेदक को निर्धारित अवधि में एनबीसी पार्ट 04 के अनुसार फायर प्लान अनुमोदित में स्वीकृत फायर फस्टेड एवं फिक्स फायर फायटिंग उपकरणों को स्थापित करने/ लगाने के बाद तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु ई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करना अनिवार्य होगा। जिससे स्थल निरीक्षण करने की कार्यवाही उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके तदोपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्रि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई जारी फायर प्लान अनुमोदन निरस्त मान्य होगी ।

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रस्तावित स्थल हेतु FIRE PLAN APPROVAL /स्वीकृति प्रदाय की गई है । तदुसार अनुमोदन आदेश जारी किया जाता है ।

ROHIT
SISSONIY
A

Digitally signed by
ROHIT
SISSONIYA
Date: 2025.04.09
15:22:07 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM

INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh